Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности № 3
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 239-72-38, 239-72-34, факс 239-72-37
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 84/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексному центру социального обслуживания населения по Советскому району г. Челябинска»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности №3 по пожарному надзору № 84 от «20» января 2014г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 14:45 мин. 25.02.2014 по 16:45 25.02.2014 проведена плановая проверка государственным инспектором ОНД №3 по пожарному надзору Кольжецовой Татьяной Ивановной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
территорий и помещений МБУ «КЦСОН по Советскому району г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск. ул. Плеханова, 43б
наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором Продан Ниной Викторовной, заместителем директора Клоковой Еленой Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безо пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Руководитель не обеспечил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций (чердачных помещений) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г. ППР п. 21	16.10.2014г.	
2.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с	Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г.	16.10.2014г.	

	требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ППР п. 2		
3.	Разместить на корпусах огнетушителей информацию о проведённом техническом обслуживании (отметка, которая делается с помощью этикетки или бирки)	Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 3, НПБ 166-97 п. 12.1	16.10.2014г.	
4.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют номеров, нанесённых на корпус белой краской	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 ППР 475	16.10.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД №3
по пожарному надзору Кольжецова Т. И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» февраля 2014 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» 02 2014 г.

директор Прокаш Н. В.
(должность, фамилия, инициалы)